



4.7 CE-merke

CE

Biovac AS, Postboks 148, 1821 Sørumsand

08

NS-EN 12566-3

Biovac små avløpsrensanlegg for opptil 50 personekvivalenter

Behandlingseffektivitet:

BOF₅ : 96-97 %
TOT-P : 92-93 %
SS : 94 %
COD : ikke bestemt

Vannetthet

Styrketest : Bestått

Slamproduksjon : 60 g/SS/p.e./døgn (FD 5 og FD 10 har slamtøker)

(Basert på tall som framkom ved typegodkjennings testing etter TA 1403/1987)

Tekef	Daglig veskesevrenn (malk)	Materialer lamper	Slamforbruk ca. pr. år
FD 5 N 1-hus 5 p.e.	1000 l	GU/PE	1000 kWh
FD 10 N 2-hus 10 p.e.	2000 l	GU/PE	1000 kWh
FD 5 1-hus 5 p.e.	1100 l	GU/PE	1800 kWh
FD 10 2-hus 10 p.e.	2200 l	GU/PE	5500 kWh
FD 15 3-hus 15 p.e.	3360 l	GU/PE	6200 kWh
FD 20 4-hus 20 p.e.	4000 l	GU/PE	6200 kWh
FD 25 5 hus 25 p.e.	5000 l	GU/PE	8000 kWh
FD 35 6-7 hus 35 p.e.	7700 l	GU/PE	8000 kWh
SBR 8-10 hus 45 p.e.	13500 l	GU/PE	8200 kWh