




4.7 CE-merke



Biovac AS, Postboks 148, 1921 Sørumsand

08

NS-EN 12566-3

Biovac små avløpsrensaneanlegg for opptil 50 personnekvivalenter

Behandlingseffektivitet:

BOF₅ : 96-97 %
 TOT-P : 92-93 %
 SS : 94 %
 COD : Ikke bestemt

Vannetthet : Bestått
 Stykkelest : Bestått

Slamproduksjon : 60 g/SS/p.e./døgn (FD 5 og FD 10 har slamtøker)
(Basert på tall som framkom ved typegodkjenningstest etter TA 1403/1997)

Tøker	FD 5 N 5 p.e. 1-hus	FD 10 N 10 p.e. 2-hus	FD 5 5 p.e. 1-hus	FD 10 10 p.e. 2-hus	FD 15 15 p.e. 3-hus	FD 20 20 p.e. 4-hus	FD 25 25 p.e. 5 hus	FD 35 35 p.e. 6-7 hus	SBR 45 p.e. 8-10 hus
Daglig vestestem (maks)	1000 l	2000 l	1100 l	2200 l	3360 l	4000 l	5000 l	7700 l	13500 l
Materiale tanker	GUP/PE	GUP	GUP/PE	GUP/PE	GUP/PE	GUP/PE	GUP/PE	GUP/PE	GUP/PE
Slamforbruk ca. pr. år	1000 KWH	1000 KWH	1800 KWH	5500 KWH	6200 KWH	6200 KWH	8000 KWH	8000 KWH	8200 KWH